2022年8月30日

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づく、施設の維持管理情報

■施設の許可年月日:平成16年3月31日　　■施設許可番号　15－2、3－1－135
■産業廃棄物処理施設の設置場所:千葉県市原市千種海岸2番3号
■産業廃棄物処理施設の種類　　:産業廃棄物の焼却施設、廃油焼却の施設
■処理する産業廃棄物の種類　　:特別管理産業廃棄物(廃油、廃アルカリ)。産業廃棄物(廃アルカリ)

毎月の処分した産業廃棄物の種類及び量	種類	量(ton)	処理方式
	特管廃油	3.3	焼　却
	特管廃液(廃ｱﾙｶﾘ)	166.0	焼　却

項　　目		データ	単位	測定位置	採取日	結果判明日
排ガス	燃焼室中の燃焼ガスの温度(燃焼炉内温度)	960.0	℃	燃焼室内	連続測定	月平均値(時間平均の総平均)
	排ガス中の一酸化炭素濃度	3.7	ppm	白煙防止器出口	連続測定	月平均値(時間平均の総平均)
	排ガス中の窒素酸化物濃度(酸素12%換算値)	75.8	ppm	白煙防止器出口	連続測定	月平均値(時間平均の総平均)
	排ガス中の酸素濃度	8.0	%	白煙防止器出口	連続測定	月平均値(時間平均の総平均)
	排ガス中の硫黄酸化物排出量　(2回/年)	0.02	m^3N/h	排ガス排出煙突出口	2022年6月28日	2022年8月10日
	排ガス中の窒素酸化物排出量　(2回/年)	0.16	m^3N/h	排ガス排出煙突出口	2022年6月28日	2022年8月10日
	排ガス中のばいじん排出量　　(2回/年)	0.07	kg/h	排ガス排出煙突出口	2022年6月28日	2022年8月10日
	排ガス中の塩化水素排出量　(2回/年)	0.06	kg/h	排ガス排出煙突出口	2022年6月28日	2022年8月10日
	排ガス中のダイオキシン類　　(1回/年)	0	ng-TEQ/L	排ガス排出煙突出口	2022年6月28日	2022年7月22日
放流水	放流水量	60.0	m3/日	燃焼炉出口		－
	化学的酸素要求量(CODMn)	0.22	kg/日	凝集沈殿分離出口	2022年7月28日	2022年8月15日
	浮遊物質量(SS)	0.06	kg/日	凝集沈殿分離出口	2022年7月28日	2022年8月15日
	全窒素含有量(TN)	0.24	kg/日	凝集沈殿分離出口	2022年7月28日	2022年8月15日
	全燐含有量(TP)	0.028	kg/日	凝集沈殿分離出口	2022年7月28日	2022年8月15日
	放流水中のダイオキシン類　(1回/年)	0.045	pg-TEQ/L	凝集沈殿分離出口	2022年6月28日	2022年7月19日
凝集沈殿の汚泥	汚泥中のダイオキシン類　(1回/年)	0	ng-TEQ/g	凝集沈殿槽汚泥	2022年6月28日	2022年7月19日